

Утверждаю:

Директор ГАПОУ СО

«Серовский техникум сферы  
обслуживания и питания»

И.П. Новикова

« 01 » апреля 2015 г.



**ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБЩЕЖИТИЯ ГАПОУ СО «СЕРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ»**

по адресу: г. Серов, ул. Победы, д. 26

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее-ОУ) и обучающимися. Работники ОУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа, ответственность несет руководитель техникума.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений ОУ возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования, за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в ОУ - инженера по охране труда. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожа.

**1.4. Заведующая общежитием обязана:**

- а) обеспечить выполнение настоящей инструкции и осуществить контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
- б) организовать изучение настоящей инструкции и проведение противопожарного инструктажа с работниками общежития по программе, приведенной в приложении № 1, определить сроки, место и порядок



проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С работниками один раз в квартал во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности.

в) Обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников общежития на случай возникновения пожара.

План эвакуации и порядок эвакуации должен своевременно пересматриваться с учётом изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие;

г) установить порядок осмотра общежития и передачи смены дежурными и воспитателями по окончании работы;

д) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов;

е) организовать работу по соблюдению в общежитии норм и правил противопожарной безопасности;

ж) обеспечить контроль за безопасностью используемого в общежитии оборудования, приборов, технических средств;

з) принимать участие в разработке и периодическом пересмотре не реже 1 раза в 5 лет инструкции по противопожарной безопасности при выполнении практических работ;

и) контролировать своевременное проведение инструктажа работников и его регистрацию в журнале;

к) проводить совместно с заместителем директора по АХР контроль безопасности хранения хозяйственных товаров на складе. Способ хранения на складе - стеллажи. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной не менее 1 м. При выявлении нарушений, необходимо принять меры к их устранению.

л) выявлять обстоятельства несчастных случаев, происшедших с обучающимися и работниками в результате нарушения правил противопожарной безопасности;

м) обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности эксплуатации здания и подсобных помещений общежития, технического, энергетического оборудования, осуществлять их периодический осмотр и организовывать текущий ремонт;

н) следить за исправностью средств пожаротушения;

о) обеспечить помещение общежития оборудованием и инвентарём пожаротушения,

п) организовать проведение ежегодного измерения сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств по обеспечению правил противопожарной безопасности,

р) оперативно извещать руководство училища о каждом несчастном случае, принимать меры по оказанию первой доврачебной помощи;



с) вносить предложения по улучшению противопожарной безопасности в общежитии, докладывать о недостатках в обеспечении работы по данному направлению.

т) обеспечить наличие средств оказания первой медицинской помощи и противопожарного инвентаря.

### 1.5. Работники общежития обязаны;

а) в своей работе руководствоваться Инструкцией по противопожарной безопасности;

б) нести личную ответственность за нарушение норм противопожарной безопасности;

в) воспитатели общежития, проводящие мероприятия (вечера, беседы т.д.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности;

в) перед началом работы проверять исправность оборудования, системы электрического питания и в случае обнаружения неисправности срочно принять меры по их устранению;

г) воспитатели при сдаче смены должны проверить комнаты проживающих учащихся и в 22.00 часа закрыть на этажах кухни;

д) в течение рабочего дня и по окончании работы проверять выключение электроприборов;

е) не допускать совместное хранение веществ и материалов, имеющих неоднородные средства пожаротушения;

ж) не допускать прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией проводки, не допускать использования самодельного оборудования,

з) оперативно извещать директора общежития о каждом нарушении...

з) оперативно извещать директора общежития о каждом несчастном случае, принимать меры по оказанию первой доврачебной помощи.

и) эвакуировать обучающихся и работников общежития при пожаре и угрозе пожара.



2.1.7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.1.8. Общежитие должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения могут быть использованы звонки и другие звуковые сигналы.

2.1.9. В помещении нельзя применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы.

2.1.10. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами, кислородом и других легковоспламеняющихся материалов в общежитии не допускается

2.1.12. В здании общежития запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;
  - использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;
  - снимать дверные полотна в проёмах коридоров;
  - забивать двери эвакуационных выходов,
  - применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
  - использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники для приготовления пищи за исключением специально оборудованного и отведенного места;
  - устанавливать зеркала и ложные двери на путях эвакуации;
  - проводить электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в них людей;
  - обёртывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
  - применять для освещения свечи, керосиновые лампы, фонари;
  - производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
  - производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
  - хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- ~~спецодежды использованные обтирочные материалы;~~  
• *оставить без присмотра включённые в сеть радиоприёмники, телевизоры и другие электроприборы.*

2.1.13. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещении или шкафах, выполненных из негорючих материалов.

2.1.14. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения директора техникума. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности.

2.1.15. Пользование утюгом разрешается только в специально отведённом месте под наблюдением воспитателя или дежурной. Глажение разрешается только утюгом с исправным терморегулятором и световым индикатором включения. Утюг должен устанавливаться на подставке из огнеупорного материала.

2.1.16. Общежитие должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.



2.1.17. По окончании рабочего дня персонал должен осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и сдать смену.

## **2.2. Отопление, вентиляция.**

2.2.1. Перед началом отопительного сезона газопровод, отопительная система, системы вентиляции воздуха должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции воздуха эксплуатировать не допускается.

- сушить одежду, обувь и другие горючие материалы на радиаторах;
- допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

## **2.3. Электроустановки.**

2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в общежитии, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.3.2 Администрация техникума обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1. настоящих правил, своевременно устранять выявленные недостатки,

2.3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.3 4. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.3.5. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками, металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

2.3.6. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается

2.3 7. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

2.3.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции



кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3.10. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией,
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами,
- пользоваться повреждёнными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.3.11. Всякого рода новые подключения различных токоприёмников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчётов, допускающих возможность таких подключений

2.3.12. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

2.3.13. Используемые для отопления небольшого помещения масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

2.3.14. Дежурная по общежитию должна быть обеспечена электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

## **2.5. Установки пожарной автоматики.**

2.4.1. Заведующая общежитием должна обеспечить работоспособность и надёжную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания, установок пожарной автоматики,

2.4.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет заведующая общежитием.

2.4.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.4.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, заведующая



общезитием обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

2.4.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- загромождать проходы к контрольно-сигнальным устройствам приборам,
- складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
- использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

### **3. Первичные средства пожаротушения**

3.1. Общежитие должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения.

3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.1 14-89. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.4.026-70\*.

3.3. Ручные огнетушители должны располагаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83\*:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- путём установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или пожарные стенды.

3.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

3.5. Огнетушители должны устанавливаться в легко доступных местах, исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных нагревательных приборов.

3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещения или во внеотапливаемых помещениях, подлежат съёму в холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о месте их расположения.

3.7. На период перезарядки и техобслуживания огнетушителей, связанных с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

3.8. При эксплуатации и техобслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводских изготовителей и утверждёнными в установленном порядке регламентами техобслуживания огнетушителей каждого типа.

3.9. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

### **5. Порядок действий в случае возникновения пожара в дневное время**



5.1. В случае возникновения пожара действия работников общежития и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны направляться на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение.

5.2. Каждый работник общежития, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.)

обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо чётко указать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации обучающихся из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре директора техникума;

г) при выводе обучающихся из общежития обязательно взять журнал со списками проживающих;

д) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в общежитии средствами пожаротушения.

5.3. Руководитель техникума, прибывший на место пожара,

обязан

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;

в) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

е) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

ё) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

ж) информировать начальника пожарного отделения о наличии людей в здании.

5.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) выставлять посты безопасности на выходах общежития, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар;

в) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

г) воздерживаться от открывания и разбивания окон и дверей, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; покидая помещения или здания, закрыть за собой окна и двери.

**6. Порядок действий в случае возникновения пожара в ночное время**



6.1. В ночное время ответственным за пожарную безопасность является дежурный.

6.2. При обнаружении пожара и его признаков (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) дежурный обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо чётко указать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре и сообщить директору техникума на домашний телефон;

в) открыть все эвакуационные выходы, производить эвакуацию обучающихся через основной и запасные выходы, дежурный несёт ответственность за наличие ключей от запасных выходов;

г) при эвакуации обучающихся из общежития обязательно взять журнал со списками проживающих;

д) по окончании эвакуации провести переключку и доложить директору техникума о количестве учащихся;

е) всех эвакуированных разместить в учебном корпусе;

ж) принять меры по тушению пожара имеющимися в общежитии средствами пожаротушения;

з) воздерживаться от открывания и разбивания окон и дверей во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; покидая помещение или здание, закрыть за собой окна и двери;

и) организовать встречу пожарного подразделения, проинформировать о конструктивных особенностях здания, о возможной угрозе распространения огня.

### **Программа противопожарного инструктажа:**

1. Ознакомить всех работников общежития с планом эвакуации.

2. Показать место нахождения и рассказать о способах применения первичных средств пожаротушения.

3. Объяснить всем свои обязанности в соответствии с инструкцией в случае возникновения пожара.

4. Повторить основные аспекты правил пожарной безопасности, правила пользования газовой плитой, эл. чайником, утюгом и иными пожароопасными предметами и приборами.

После проведения инструктажа комендант общежития проводит опрос по главным вопросам в виде зачета и делает соответствующую запись в журнале противопожарного инструктажа.